

Утверждаю:
Начальник службы охраны труда и
промышленной безопасности
Красноярской железной дороги
_____ Д.Л.Гогин

« ____ » _____ 2023 год

ЧЕК-ЛИСТ
проверки обеспечения безопасности технологических процессов
при производстве работ

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
Чек лист № 1. Проверка строительства, реконструкции и ремонта		
1.	При организации работ исключено опрокидывание машин; неустойчивое состояния сооружения, объекта, опалубки и поддерживающих креплений; высокие ветровые нагрузки; падающие куски породы, предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся конструкции зданий и сооружений и их элементы, оборудование, горные породы и грунты; наличие острой кромки, углов, торчащих штырей; работы на высоте без СИЗ, наряда-допуска, ППР; опасность, связанная с выбросом пыли и вредных веществ; опасность, связанная с воздействием шума, в том числе опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности; опасность недостаточной освещенности или повышенной яркости света в рабочей зоне; опасность воздействия пониженных или повышенных температур воздуха; опасность поражения током; иные опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, включенных работодателем в перечень идентифицированных опасностей.	
2.	В целях контроля за безопасным производством работ применяются приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ	
3.	Определены опасные зоны с возможным воздействием опасных производственных факторов относятся: участки территории строящегося здания (сооружения); этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования; зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; места, над которыми происходит перемещение грузов кранами	
4.	На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов установлены защитные ограждения, а зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.	
5.	Оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства и наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и (или) опасных производственных факторов	
6.	Разработан график выполнения совместных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для участников строительного производства на данной территории	
7.	Осуществляется допуск участников строительного производства на производственную территорию	

Электронная подпись. Подписал: Гогин Д.Л.
№ КРАС НБТ-60/пд от 31.05.2023

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
8.	Обеспечено выполнение общих мероприятий охраны труда и координация действий участников строительного производства по реализации мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, согласно акту-допуску и графику выполнения совместных работ	
9.	Исправно используемое оборудование, приспособления, инструмент, в наличии и целостности ограждения, защитные заземления и другие средства защиты до начала и в процессе работы на рабочих местах	
10.	Произведен контроль за состоянием условий и охраны труда, проводимый руководителями (производителями) работ совместно с полномочными представителями работников	
11.	При обнаружении нарушений требований охраны труда работники приняли меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности - прекратили работы и информировали непосредственного руководителя (производителя работ)	
12.	В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников непосредственные руководители (производители работ) прекратили работы и приняли меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечили эвакуацию людей в безопасное место	
13.	Должностное лицо, выдавшее наряд-допуск осуществляет контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ	
14.	Работники, занятые на работах, выполнение которых предусматривает совмещение профессий (должностей) прошли соответствующую подготовку по охране труда по видам работ, предусмотренных совмещаемыми профессиями (должностями).	
15.	Работники, допускаемые к участию в строительном производстве, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, прошли специальное обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда	
16.	Работники применяют средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Работники без обязательных к использованию средств индивидуальной защиты к выполнению строительных работ не допускаются	
17.	В соответствии с результатами специальной оценки условий труда и требованиями охраны труда работники, участвующих в строительном производстве обеспечены средствами коллективной защиты и средствами индивидуальной защиты	
18.	Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых не обогреваемых помещениях предоставляются специальные перерывы для обогрева и отдыха, которые включаются в рабочее время	
19.	Работодатель обеспечил работников, занятых в строительном производстве, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, туалетами, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) и устройствами обогрева, снабжения питьевой водой, горячей водой	
20.	Территория строительной площадки, включая проезды, проходы на производственных территориях, проходы к рабочим местам содержатся в чистоте, очищаются от мусора и снега, не загромождаются складироваемыми материалами и строительными конструкциями	
21.	При производстве работ в темное время суток строительные площадки и участки строительного производства, рабочие места, проезды и подходы к ним освещены	
22.	При производстве земляных работ на строительных площадках, на территории населенных пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта ограждены	
23.	Обеспечено рациональное размещение технологического оборудования в производственных помещениях и вне их безопасное расстояние между	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
	оборудованием и стенами, колоннами, безопасная ширины проходов и проездов	
24.	Места временного или постоянного нахождения работников, не участвующих непосредственно в проведении строительного производства располагаются за пределами опасных зон	
25.	При организации рабочих мест, связанных с использованием строительных машин и иного технологического оборудования, в целях устранения вредного воздействия шума должны применяться: технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования, применение технологических процессов, при которых уровень звукового давления на рабочих местах не превышает допустимый); строительно-акустические мероприятия; дистанционное управление шумными машинами, средства индивидуальной защиты; организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени нахождения в шумных условиях, лечебно-профилактические и другие мероприятия)	
26.	Рабочие зоны с превышенным допустимым уровнем шума обозначены знаками безопасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты запрещается	
27.	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на работников при организации рабочих мест предусмотрена возможность реализации защитных мер, включая (в порядке приоритетности): замену оборудования, применение конструктивных мер снижения уровней вибрации, уменьшение времени контакта с вибрирующими поверхностями, применение средств коллективной защиты, а для защиты от локальной вибрации - применение средств индивидуальной защиты	
28.	При осуществлении производственных процессов в условиях повышенной запыленности, соответствующей вредным (опасным) условиям труда приняты меры к снижению концентрации пыли до допустимых уровней или обеспечены работники средствами индивидуальной защиты органов дыхания	
29.	Проходы на рабочих местах и к рабочим местам отвечают следующим требованиям: ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,8 м; высота проходов в свету должна быть не менее 2 м	
30.	Расположение станков, механизмов, верстаков, столов, козел, стеллажей и другого оборудования, используемых при транспортировании строительных материалов и конструкций не создает петель, встречных, перекрещивающихся и возвратных движений. При расположении технологического оборудования учтен вес и габариты обрабатываемых материалов, характер работы и тип оборудования, обеспечивается прямолинейность движения и безопасность работ	
31.	Размещение на производственной территории строительных объектов стационарного технологического оборудования осуществляется в соответствии с проектно-технической документацией При этом ширина проходов в цехах не менее: для магистральных проходов - 1,5 м; для проходов между оборудованием - 1,2 м; для проходов между стенами производственных зданий и оборудованием - 1,0 м; для проходов к оборудованию, предназначенных для его обслуживания и ремонта - 0,8 м. Ширина проходов у рабочих мест увеличена не менее чем на 0,75 м при одностороннем расположении рабочих мест от проходов и проездов и не менее чем на 1,5 м при расположении рабочих мест по обе стороны проходов и проездов	
32.	Технологическое оборудование, объединенное в единый технологический комплекс с числом работающих более одного снабжено системами сигнализации, предупреждающими рабочих о пуске. Дистанционный пуск производится после	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
	подачи предупредительного звукового или светового сигнала и получения ответного сигнала с мест обслуживания оборудования о возможности пуска	
33.	Сигнальные элементы (звонки, сирены, лампы) защищены от механических повреждений и расположены так, чтобы обеспечивается надежная слышимость и видимость сигнала в зоне обслуживающего персонала	
34.	На рабочих местах вывешены таблицы сигналов и инструкции о порядке пуска и остановки технологического оборудования	
35.	Для обслуживания технологического оборудования, на котором устанавливаются технологическая оснастка и детали массой более 15 кг применяются соответствующие подъемные сооружения или устройства, при помощи которых производится установка и снятие обрабатываемых деталей, технологической оснастки	
36.	Опасные зоны видов технологического оборудования, установок и устройств ограждены, экранированы или имеют устройства, исключающие контакт работников с опасными и вредными производственными факторами	
37.	Обрабатываемые движущиеся строительные материалы, выступающие за габариты оборудования ограждены и имеют надежные устойчивые поддерживающие приспособления	
38.	Подвижные защитные устройства (экраны), установленные на оборудовании для ограждения опасных зон заблокированы с пуском оборудования. Переносные ограждения должны устойчивы	
39.	Для закрывания и открывания ограждений предусмотрены ручки, скобы и другие устройства	
40.	Ограждения и защитные устройства окрашены в цвета безопасности	
41.	Для обслуживания оборудования на высоте 1 м и более от уровня пола устроены специальные площадки с перилами и лестницами с поручнями	
42.	Устройства для пуска, отключения и остановки технологического оборудования расположены так, чтобы ими можно пользоваться непосредственно с рабочего места и исключена возможность самопроизвольного включения оборудования и механизмов, травмирования работников	
43.	Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути подъемных сооружений и транспортных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом заземлены (занулены) сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ	
44.	Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее: 3,5 м - над проходами; 6,0 м - над проездами; 2.5 м - над рабочими местами	
45.	Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах в защищенном исполнении	
46.	Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений защищены устройствами защитного отключения с током срабатывания не более 30 мА, либо каждая розетка запитана от индивидуального разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 50 В	
47.	Уборка стружки, обрезков, пыли и грязи с оборудования или механизмов производится работниками, работающими на данном оборудовании (механизмах), только при полном отключении оборудования и механизмов с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
	Уборка и чистка частей оборудования и механизмов, а также арматуры и приборов, находящихся под напряжением, запрещается и не производится	
48.	Выбор типов машин, мест их установки и режимов работы произведен в соответствии с параметрами, предусмотренными технологией работ и условиями производства работ	
49.	Проведены мероприятия, ограничивающие зону действия машин для предупреждения возникновения опасной зоны в местах нахождения людей, а также применение ограждений зоны работы машин;	
50.	Обеспечены особые условия установки машин в зоне призмы обрушения грунта, на насыпном грунте или косогоре	
51.	Включение (запуск) и эксплуатация транспортных средств, строительных машин, технологического оборудования и других средств механизации должны производиться работником, за которым они закреплены, имеющим право управления этим средством, обученным по профессии, охране труда, прошедшим предрейсовый медицинский осмотр установленным порядком	
52.	Оставление без надзора транспортные средства, строительные машины, технологическое оборудование и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем запрещено и не производится	
53.	При хранении материалов, содержащих вредные или взрывоопасные растворители исключены риски возникновения возгорания и выделения вредных веществ	
54.	Перед проведением технического обслуживания и ремонта технологического оборудования и механизмов они приведены в состояние, при котором исключена возможность самопроизвольного включения и приведения их в действие	
55.	На пусковых устройствах, обеспечивающих включение (отключение) электропитания вывешены плакаты, указывающие, что оборудование находится в ремонте и пуск его запрещен, не производится	
56.	Приводные ремни сняты с рабочих шкивов, под пусковые педали поставлены соответствующие подкладки	
57.	При проведении технического обслуживания и ремонта сборочные единицы оборудования или транспортного средства, имеющие возможность перемещаться под воздействием собственной массы заблокированы механическим способом или опущены на опору с исключением возможности их самопроизвольного перемещения	
58.	Ремонт оборудования и механизмов во время их работы запрещено, не производится	
Чек-лист № 2а. Работы на высоте		
1.	Работы на высоте, в том числе с применением средств механизации, оснастки, приспособлений и средств подмащивания (электротали, домкраты, грузовые лебедки, люльки, подмости, передвижные леса, лестницы, стремянки), переносных ручных машин и инструмента (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные пневматические молотки, кувалды, ножовки и другие) производятся в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте	
2.	Средства подмащивания, расположенные в непосредственной близости от проездов транспортных средств ограждены отбойными брусами	
3.	Подвесные лестницы и площадки, применяемые для работы на конструкциях устанавливаются и закрепляются на монтируемые конструкции до подъема последних	
4.	Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств или людей на время производства работ ограждены или охраняются	
5.	При проведении работ около и над вращающимися работающими машинами, транспортерами; с использованием ручных машин и порохового инструмента; газосварочных и электросварочных работ; по натяжению проводов и поддержанию на высоте тяжелых деталей применяются строительные леса и другие средства подмащивания с площадками, огражденными перилами	
6.	Проведена оценка рисков и согласован план производства работ, план эвакуации	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
	и спасения работников и наряд-допуск	
7.	К работам на высоте привлечен квалифицированный, обученный и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья персонал;	
8.	Применяются страховочные привязи (в т.ч. с двойным стропом при переходах), анкерные точки, линии, карабины в соответствии с ППР, оценкой рисков, технологией производства работ	
9.	Соблюдается обязательное требование постоянного крепления страховочной привязи и выбирается надежная точку крепления (выше уровня головы)	
10.	Проверяются системы предотвращения от падения (страховочные привязи, канаты, анкеры и пр.) на признаки износа и повреждений до начала работ, срока эксплуатации	
11.	Леса, лестницы и подмости проверены до начала работ и подлежат регулярной проверке компетентным лицом	
12.	Не допускаются работы при неблагоприятных погодных условиях (скорости ветра 15 м/с и более, при грозе или тумане и пр.)	
13.	Инструменты и оборудование закреплены для предотвращения падения	
14.	Не допускается приступать к работе в отсутствие действующего наряда-допуска, разрешения. Запрещается использовать монтажные пояса либо страховочные ремни без плечевых лямок. Так как в случае падения это может привести к серьезным повреждениям внутренних органов	
Чек-лист № 2б. Оценка наряда-допуска при работе на высоте.		
В дополнение к чек-листу № 2а необходимо заполнить чек-лист № 2б, проверьте следующее:		
15.	Правильно ли оформлен наряд-допуск для организации работы на высоте с указанием всехнеобходимых и достаточных мероприятий, подписями всех лиц	
16.	Проверочный лист «работы на высоте» в наличии и подписан, наряд-допуск	
17.	План мероприятий по спасению работников при возникновении ЧС в наличии	
18.	Весь персонал, задействованный в работе, использует СИЗ и страховочное оборудование,предусмотренное нарядом-допуском	
19.	ППР на производство работ на высоте в наличии	
20.	Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте проведено. Имеются протоколы проверки знаний, у работников есть в наличии удостоверения	
21.	В качестве СИЗ применяются только пятиточечные страховочные привязи. На каждой привязи отсутствуют повреждения (порезы, истирания, прожоги), имеется бирка с указанием марки, инв. №, срока годности	
22.	Страховочная система оснащена двумя стропами с амортизатором для обеспечения непрерывного крепления к анкерным точкам (кроме систем удерживающего типа (например, в люльке или при использовании инерционных катушек, анкерных систем ползункового типа. Расчет запаса высоты выполнен правильно, учитывая длину стропа при полном раскрытии амортизатора и роста работника	
23.	Соблюдается правило обеспечения непрерывного крепления к анкерным точкам при спуске/подъеме и перемещении по открытым конструкциям (либо одним карабином, либо вторым)	
24.	Карабины страховочных стропов в исправном состоянии	
25.	Страховочные привязи применяются правильно (лямки плотно прилегают к спецодежде, без провисов и не перекручены)	
26.	Работники знают, как надевать и использовать страховочное снаряжение, порядок действий в случае падения, оказание первой доврачебной помощи	
27.	При производстве огневых работ применяются стропы страховочной системы из специальных огнестойких материалов	
28.	Блокирующие устройства (инерционные катушки), бегунки тросовых или рельсовых систем, тросовые линии в исправном состоянии	
29.	Используются надежные анкерные точки крепления к неподвижным конструкциям, расположенные выше головы работника, если это возможно	
30.	Работники, выполняющие работы на высоте, пользуются защитными касками с	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
	застегнутым подбородочным ремнем	
При применении рабочей площадки и автогидроподъемника (АГП) дополнительно проверить:		
31.	Правильно организован спуск/подача материалов, технической оснастки и инструментов	
32.	Предприняты ли меры для предотвращения падения инструментов и материалов	
33.	Рабочая площадка содержится в чистоте. Хранение инструмента, оборудования, заготовок упорядочено, не препятствует свободному перемещению	
34.	На рабочих площадках, находящихся на высоте, не применяются лестницы	
35.	Под местом производства работ на высоте (внизу) определены, обозначены и ограждены зоны повышенной опасности	
36.	АГП технически исправен, не имеет внешних повреждений, штатно укомплектован и установлен безопасно. Машинист имеет квалификационные документы и обладает необходимыми знаниями и практическими навыками работы	
Чек-лист № 3а. Работы в условиях наличия или возможности выделения в воздух рабочей зоны взрывопожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, а также работы при недостаточном содержании кислорода, в том числе проводимые внутри аппаратов, емкостей, колодцев, тоннелей, траншей, прямков и в других аналогичных местах.		
1.	Проведена оценка рисков и утвержден наряд-допуск, а также план реагирования в случае ЧС	
2.	Произведены все необходимые отключения и установлены блокировки оборудования	
3.	Выполнены замеры параметров воздушной среды и определена периодичность замеров	
4.	У входа в замкнутое пространство находится обученный наблюдатель, с которым обеспечена надежная связь работников внутри замкнутого пространства	
5.	Газоанализаторы и СИЗОД используются по назначению, проверены и находятся в рабочем состоянии	
6.	На объектах с опасностью выброса сероводорода обеспечено наличие исправного спасательного оборудования	
7.	Правильно оформлен наряд-допуск на работы в ЗП с указанием всех необходимых и достаточных мероприятий, подписями всех лиц	
8.	Все опасные факторы и меры контроля ЗП предусмотрены в НД	
9.	Проверочный лист «замкнутое пространство» в наличии и подписан	
10.	План действий в аварийной ситуации в наличии и подписан	
11.	Применяемые средства спасения проверены, отсутствуют повреждения. В наличии комплект дублирующего оборудования (шланговый противогаз, средства страховки, фонарь)	
12.	Все виды источников энергии и технологические коммуникации отключены, применена система блокировки/маркировки	
13.	Все оборудование и источники питания в замкнутом пространстве (например, мешалки) выведены из эксплуатации, отключены, а соответствующие выключатели не заблокированы замками и снабжены предупреждающими знаками	
14.	В составе бригады в наличии наблюдающий и дублер	
15.	Установлена периодичность и выполняется непрерывный или регулярный анализ воздушной среды. Периодичность соблюдается	
16.	Обучение проведению анализа воздушной среды (удостоверение)	
17.	Своевременная поверка газоанализатора, имеется свидетельство о поверке с указанием номера применяемого газоанализатора	
18.	При первичном отборе проб воздуха в ЗП используются шланговый противогаз, средства страховки и эвакуации или замер производится удаленно газоанализатором, оснащенный встроенным насосом и трубкой	
19.	Оборудование заземлено	
20.	В замкнутом пространстве работает только один работник (или предусмотрены дополнительные меры в наряде-допуске, если работников 2 и более)	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
21.	Исключена возможность попадания извне вредных и взрывопожароопасных паров и газов	
22.	ЗП обеспечено естественной/искусственной вентиляцией	
23.	Если необходимо, применяется СИЗОД (система принудительной подачи воздуха через шланговый/изолирующий противогаз). СИЗОД в исправном состоянии	
24.	Персонал прошел необходимое обучение по использованию СИЗОД	
25.	Светильники, используемые в замкнутом пространстве, во взрывозащищенном исполнении, напряжением не более 12 В	
26.	Вход и выход из замкнутого пространства безопасный, не загроможден	
27.	Другие вопросы	
Чек лист № 3б. Оценка наряда-допуска при работе в ЗП.		
В дополнение к чек-листу № 3а необходимо заполнить чек-лист № 3б, проверьте следующее:		
28.	Работы не должны проводиться, если не проведена оценка риска	
29.	Наряд-допуск содержит исчерпывающую информацию об объеме предстоящих работ и задействованном оборудовании, с четким описанием опасных факторов, рисков и мер их контроля;	
30.	Подготовка к работе должна включать осмотр места ее проведения	
31.	Для производства некоторых видов работ повышенной опасности требуется дополнительное разрешение	
32.	К наряду-допуску должны быть приложены все сопутствующие разрешения и проверочные листы	
33.	Наряд-допуск находится на месте выполнения работ	
34.	Соответствует ли тип НД проводимой работе	
35.	Все ли разделы НД были подписаны ответственными лицами	
36.	Правильно ли указано описание работы, место проведения	
37.	В наряде-допуске правильно указаны инструменты, механизмы, оборудование, автотранспорт и спецтехника, задействованный персонал	
38.	Все опасные факторы и меры контроля учтены в наряде-допуске	
39.	Все мероприятия и меры контроля, предусмотренные в НД, выполняются в ходе проведения работы	
40.	Все необходимые приложения к НД, проверочные листы в наличии и подписаны	
41.	Проведена динамическая оценка риска и инструктаж перед началом работ	
42.	Все работники расписались в НД (в форме целевого инструктажа) и могут пояснить опасные факторы и меры контроля	
43.	Правильно ли продлен и подписан НД на дневную/ночную смену	
44.	ОВР постоянно находится на месте выполнения работ	
45.	Имеет ли персонал, задействованный в работе, надлежащий уровень допуска, обучение и компетентности (например, квалификационные удостоверения, удостоверения по ОТ, ПБ, ПТМ, удостоверение машиниста крана, сварщиков, водительское удостоверение и т.д.)	
46.	Ограждено ли место проведения работ и вывешены ли соответствующие знаки	
47.	Все обеспечены исправными сиз, указанными в НД? СИЗ используются по назначению	
48.	Знают ли работники меры при ЧС, пути эвакуации	
49.	Установлена радиосвязь с начальником смены	
50.	Знают ли работники бригады требования жизненно важных правил (опрос)	
51.	Имеется схема движения ТС на объекте/участке работ. Ознакомлены ли работники с порядком передвижения работников в зоне проведения работ	
52.	другие вопросы	
Чек-лист № 4. Оборудование, механизмы и механические опасности		
1.	Наличие на оборудовании защитного ограждения	
2.	Наличие на оборудовании открытых движущихся частей (ремни, цепи, шестерни)	
3.	Наличие каких-либо других открытых механических деталей, которые могут быть острыми или иным образом опасными (винты, болты, края и т. д.)	
4.	Закреплено ли оборудование на земле или других конструкциях?	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
5.	Наличие концевых выключателей	
6.	Опасность поражения электрическим током	
7.	Наладка оборудования произведена в соответствии с нормами и правилами	
8.	Оборудование заземлено	
9.	Наличие у оборудования предохранителей	
10.	Наличие нарушения изоляции проводов	
11.	Свободен ли пол от проводов, по которым рабочие должны передвигаться	
12.	Соединение электрических проводов исправно	
13.	Средства индивидуальной защиты	
14.	Средства индивидуальной защиты выданы	
15.	Есть ли необходимость в каких-либо дополнительных СИЗ	
16.	Работники обучены применению средств индивидуальной защиты	
17.	Правильно ли одеты рабочие для безопасной эксплуатации оборудования (никаких украшений, свободной одежды, неподходящей обуви, волосы убраны и т. д.)	
18.	Обслуживание и ремонт	
19.	Наличие журнала технического обслуживания и ремонта	
20.	Ведение журнала ответственными лицами	
21.	Обучены ли рабочие тому, как просматривать информацию о техническом обслуживании, чтобы убедиться, что оборудование готово к работе	
22.	Обучен ли обслуживающих персонала безопасным процедурам, таким как отключение оборудования от источников питания	
23.	Наличие кнопки аварийной остановки	
24.	Наличие и доступность ли элементов управления запуском и остановкой	
25.	Элементы управления оборудованием исправны	
26.	Наличие защитного ограждения от опасных материалов (смазочные материалы, химикаты, отходы и т. д.)	
27.	Защитное ограждение подходит для любого роста	
28.	Наличие аптечки первой помощи в доступном месте	
29.	Наличие первичных средств пожаротушения в доступном месте	
30.	Все работающие на оборудовании обучены его правильной эксплуатации и работе	
31.	Все работающие на оборудовании порядку действий в случае происшествия или несчастном случае	
32.	Все работающие на оборудовании обучены тому, как правильно реагировать на неисправности, которые могут возникнуть	
33.	Наличие руководства по эксплуатации оборудования	
34.	Наличие инструкций по охране труда при работе на оборудовании	
35.	Наличие защиты от шума	
36.	Наличие оптимальных условий труда (температура, влажность и т.д.)	
37.	Наличие достаточного освещения	
38.	Является ли пол сухим и безопасным для передвижения рабочих	
39.	Имеются ли необходимые эргономические элементы (подлокотники, высота клавиатуры, высота и угол экрана)	
Чек – лист № 5. Электробезопасность при работах внутри / на электроустановках по НД		
1.	Оформлена разрешительная документация на проведение работ в действующей электроустановки	
2.	Персонал в полном объеме обеспечен исправной спецодеждой, спецобувью, СИЗ, испытаны	
3.	Коммутационные аппараты для отключений определены в местах, обозначенных на схеме	
4.	Ключи находятся на контроле у оперативного персонала и у рабочей бригады на случай необходимости	
5.	Зоны безопасного ведения работ определены и визуально обозначены	
6.	Инструменты, оборудование и приспособления соответствуют требованиям по	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
	безопасному ведению работ	
7.	При работе под напряжением опасные факторы на примыкающих токоведущих частях выявлены, приняты меры, исключаяющие их воздействие	
8.	Весь электротехнический персонал имеет соответствующую профподготовку, обучен, аттестован на соответствующую группу по электробезопасности (протоколы, удостоверения имеются)	
9.	Имеются все необходимые приказы/распоряжения о назначении ответственных за безопасное выполнение работ в электроустановках	
10.	Все меры контроля, перечисленные в НД, были определены после оценки риска	
11.	Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках выполнены. Инструктаж допускающим электриком на рабочем месте для персонала по НД проведен	
12.	Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения в соответствии с выданным распоряжением или нарядом-допуском, выполнены. все токоведущие части на рабочем месте обесточены, в т.ч. проверка отсутствия напряжения на рабочем месте произведена, рабочее место ограждено, необходимые записи на отключения в оперативном журнале произведены	
13.	Блокировочные замки, указательные, предупредительные и запрещающие плакаты в наличии, замки установлены, плакаты вывешены	
14.	Учет, хранение и выдача ключей от электроустановок ведется правильно, согласно инструкции	
15.	Персонал, обладающий правом проведения специальных работ (работы на высоте, под напряжением на токоведущих частях и пр.), имеет об этом запись в удостоверении	
16.	Другие вопросы	
Чек – лист № 6. Электробезопасность при отсутствии работ внутри / на электроустановках по НД		
1.	Журнал регистрации инструктажа по электробезопасности для лиц с присвоением 1 группы по электробезопасности имеется	
2.	В местах прохода персонала электрокабель временных сетей электроснабжения находится на высоте не менее 2,2 м от земли или имеет защиту от повреждения при механическом воздействии и вывешены предупреждающие знаки, плакаты «осторожно! Напряжение»	
3.	Электрокабели в местах пересечения стен, проезда техники/прохода персонала защищены от повреждений и находятся в футлярах?	
4.	Все светильники имеют плафоны, отсутствует повреждение корпуса светильника, корпуса металлических переносных светильников (на стойках) имеют отдельное заземление?	
5.	Все ДЭС и генераторы надежно заземлены и имеют предупреждающие знаки, протоколы испытания эл. оборудования, инвентарные таблички, таблички с ФИО ответственного и телефоном дежурного электрика	
6.	Электроинструменты исправны, их корпуса не повреждены, на них нанесена информация (инв. №, дата следующего испытания)	
7.	Применяемые эл. инструменты соответствуют требованиям данной конкретной работы	
8.	Все работающие с эл. инструментами имеют удостоверения по эл. безопасности 2 группы	
9.	Катушки удлинителей при работе с электроинструментом исправны и размотаны до начала работ во избежание перегрева и короткого замыкания	
10.	Применяемые эл. инструменты соответствуют требованиям данной конкретной работы	
11.	Электроинструменты применяются безопасным способом (устойчивое положение тела вне зоны опасного действия инструмента, обрабатываемые материалы надежно закреплены)	
12.	Сварочные трансформаторы видимых повреждений не имеют, информация на корпусах (инв. №, дата следующего испытания) нанесена	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
13.	Работа электроинструментом во время снегопада или дождя не допускается	
14.	Сварочные кабели не повреждены, электрододержатели заводского исполнения	
15.	Замки и запирающие устройства дверей электроустановок, камер, щитов, сборок в исправном состоянии, протоколы испытания автоматических выключателей и кабельных линий в наличии, информация об ответственном за электрохозяйство и однолинейные схемы имеются	
16.	Корпусы распределительных щитов надежно заземлены, степень защиты и климатическое исполнение корпуса щитов, розеток, кабельных соединителей соответствуют месту их применения, дверцы РЩ заперты на ключ, временные РЩ защищены от опрокидывания?	
17.	Металлическое оборудование, включая леса, станки и т.п., заземлены, знаки имеются	
18.	Другие вопросы	
Чек – лист № 7. Огневые работы		
1.	По возможности следует исключить необходимость проведения огневых работ на производственных объектах (организовать огневые работы за пределами газоопасных зон). Для обеспечения безопасного выполнения огневых работ необходимо:	
2.	Провести оценку рисков и согласовать и наряд-допуск	
3.	Исключить наличие горючих и легковоспламеняющихся материалов в зоне проведения огневых работ	
4.	Соблюдать требования по замеру параметров газовой среды и периодичности контроля	
5.	Размещать баллоны с горючими газами на безопасном расстоянии от зоны проведения работ	
6.	Применять спецодежду из огнестойких тканей и обязательные к применению СИЗ	
7.	Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения, при необходимости – пожарного расчета	
8.	Правильно ли оформлен наряд-допуск на огневые работы с указанием всех необходимых и достаточных мероприятий, подписями всех лиц	
9.	Все ли опасные факторы и меры контроля для проведения огневых работ предусмотрены в НД	
10.	Проверочный лист «огневые работы» в наличии и подписан	
11.	Место проведения работ ограждено, выставлены предупреждающие знаки При огневых работах на высоте внизу установлены ограждения и надписи, запрещающие проход под местом проведения работ	
12.	Место производства огневых работ освобождено от горючих и легковоспламеняющихся материалов (ветоши, мусора и т.д.). Все проемы, технологические люки, вентиляционные, монтажные проемы, дренажные колодцы закрыты негорючими материалами?	
13.	При необходимости установлены защитные палатки, противопожарные экраны	
14.	Проходы не загромождены оборудованием, материалами, не пересекаются с электрокабелями, газовыми рукавами (либо оборудованы в футлярах)	
15.	Необходимые первичные средства пожаротушения в наличии и в работоспособном состоянии. При необходимости пожарный автомобиль и пожарный расчет находятся на месте производства работ	
16.	Установлена периодичность и выполняется непрерывный или регулярный анализ воздушной среды. Периодичность соблюдается	
17.	Обучение проведению анализа воздушной среды (удостоверение)	
18.	Своевременная поверка газоанализатора, имеется свидетельство о поверке с указанием номера применяемого газоанализатора	
19.	Все электрооборудование надежно заземлено	
20.	Все электрокабели уложены на инвентарных стойках, не касаются земли, надежные соединения? В местах пересечения с проезжей частью уложены в защитные кожухи, препятствующие механическим повреждениям,	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
	сорганизованным переездом через кожух	
21.	Изоляция электрокабелей не нарушена, не допускаются скручивание петлями, переломы, зажимы сварочных кабелей	
22.	Каждый сварщик (при электросварочных работах) обеспечен контейнером для сбора огарков электродов	
23.	Все исполнители огневых работ имеют при себе квалификационные удостоверения, удостоверения по охране труда, электробезопасности, ПТМ	
24.	Обеспечена вентиляция (в случаях проведения работ внутри помещений)	
25.	В исправном состоянии (манометры, редукторы, рукава и крепления), имеются отметки об очередной поверке. Отсутствуют видимые следы повреждения/ следы масла	
26.	Установлены надежно и защищены (предотвращена возможность их падения, размещены вдали от источников тепла и искрообразования, защищены от попадания прямых солнечных лучей)	
27.	Хранение наполненных баллонов осуществляется отдельно от пустых. Перемещение баллонов производится безопасным способом	
28.	При перерывах в работе вентили на баллонах закрываются, давление в рукавах стравливается	
29.	Все ТС и оборудование с ДВС укомплектованы искрогасителями	
Чек – лист № 8. Земляные работы		
1.	Приступать к проведению земляных работ вручную или механизированным способом можно только при следующих условиях:	
2.	Проведена оценка риска и утвержден наряд-допуск на производство земляных работ	
3.	Подземные коммуникации (кабели, трубопроводы) определены и обозначены на местности и при необходимости отключены	
4.	Соблюдены безопасные расстояния при вскрытии подземных коммуникаций механизированным способом	
5.	Обеспечены соответствующие меры предотвращения смещения грунта и обрушения стен траншей и котлованов	
6.	Согласовано дополнительное разрешение (работа в замкнутом пространстве) на проведение работ в траншее/котловане с обеспечением необходимого количества средств доступа	
7.	Извлекаемый грунт и тяжелая техника расположены на расстоянии не менее 1 м от края траншеи	
8.	Защитное ограждение и знаки безопасности установлены	
9.	Правильно ли оформлен наряд-допуск на земляные работы с указанием всех необходимых и достаточных мероприятий, подписями всех лиц	
10.	Все ли опасные факторы и меры контроля для проведения земляных работ предусмотрены в НД	
11.	Схемы подземных коммуникаций находятся на месте производства работ. Все работники ознакомлены со схемой	
12.	Проверочный лист «земляные работы» в наличии и подписан	
13.	Все коммуникации в соответствии со схемой определены и обозначены на месте	
14.	Учтены все ЛЭП и проверена близость их расположения к месту проведения работ (при работах с применением землеройной техники и ГПМ)	
15.	Установлено защитное ограждение (жесткие защитные ограждения обязательны в случае глубины траншеи/котлована 1,8 м и более) и обозначено предупреждающими и запрещающими знаками	
16.	Для защиты от повреждений/обрушений прилегающих зданий, сооружений установлены подпорки/укрепляющие элементы	
17.	Подходы, подъезды, эвакуационные пути к котловану/траншее не загромождены материалами, оборудованием	
18.	Установлены соответствующие переходы и проходы для безопасного перемещения работников	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
19.	При проведении работ внутри траншеи/котлована глубиной более 1 (1,5) метра	
20.	Оформлен НД «газопасные работы/замкнутое пространство», если не исключена возможность выделения в рабочую зону взрывопожароопасных или вредных паров и газов. В дополнение к данному чек-листу необходимо заполнить чек-лист «работы в замкнутом пространстве» при наличии вида работ	
21.	Откосы или укрепления стен траншеи/котлована обустроены в соответствии с требованиями для предотвращения обрушения грунта (откосы (340 или 450), ступенчатая выемка (1 м x 1,5 м) или укрепления, с помощью опорной конструкции)	
22.	Котлован/траншея оснащены инвентарными приставными лестницами из расчета по 1 лестнице на каждую сторону торца котлована; каждые 7 м при большой протяженности (при необходимости оснащены перилами)	
23.	Лестницы для доступа в котлован/траншею без повреждений, надежно закреплены (с отметками инв. №, даты следующего испытания, шириной не менее 0,75 м и длиной не менее 1,25 м глубины котлована)	
24.	Отвал грунта осуществляется не ближе чем на расстоянии 1 м от края	
25.	Не допускается работа тяжелой техники ближе 2 м от края котлована	
26.	Не допускается нахождение работников внутри траншеи во время проведения грузоподъемных операций, перемещения техники/грузов	
27.	Предусмотрены мероприятия по ликвидации возможного подтопления котлована/траншеи (водоотведение в случае необходимости)	
28.	Другие вопросы	
Чек – лист № 9. Производство грузоподъемных работ с применением подъемных сооружений		
1.	Оценка риска и при необходимости план производства работ, получен наряд-допуск с учетом оценки риска падения груза	
2.	Вес груза не должен превышать допустимой рабочей нагрузки грузоподъемного и грузозахватного оборудования	
3.	Грузоподъемное оборудование, механизмы и защитные устройства должны быть технически исправны, освидетельствованы и допущены к эксплуатации	
4.	Исполнители работ должны предварительно пройти необходимое обучение, машинисты кранов и других подъемных сооружений должны иметь соответствующие удостоверения	
5.	Зона проведения работ должна быть ограждена и обозначена знаками для исключения несанкционированного доступа	
6.	Расстояние по воздуху от грузоподъемного механизма и поднимаемого груза при наибольшем подъеме или вылете стрелы до ближайшего провода линий электропередачи (ЛЭП) должно быть больше минимально безопасного расстояния в зависимости от напряжения ЛЭП	
7.	Паспорт грузоподъемного сооружения в наличии с отметками о регистрации, ЧТО, ПТО, № приказа о назначении ответственного лица за исправное состояние	
8.	Имеются паспорта, журнал осмотра грузозахватных приспособлений с отметками осмотра всех эксплуатируемых стропов, захватов, серег и т.п.	
9.	Приказом/распоряжением назначены аттестованные по вопросам промышленной безопасности лица, ответственные за осуществление производственного контроля, содержание пс в работоспособном состоянии, безопасное производство работ	
10.	Машинист имеет квалификационные документы и обладает необходимыми знаниями и практическими навыками работы. Стропальщики имеют квалификационные удостоверения, удостоверения по ОТ	
11.	Зона проведения работ с применением грузоподъемных механизмов ограждена, выставлены предупреждающие знаки	
12.	Грузоподъемный механизм, грузозахватные приспособления перед началом работ осмотрены (подпись механика в путевом листе, машиниста крана в проверочном листе), журнал крановщика заполнен	
13.	На месте производства грузоподъемных операций постоянно присутствует	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
	ответственное лицо за безопасное производство работ кранами (ОВР). Не допускается нахождение посторонних лиц в зоне работ	
14.	ТС и установленные на них ГПМ, технически исправны, не имеют внешних повреждений, штатно укомплектованы. Ауригеры исправны (отсутствуют течи, потеки масла), под опорами имеются исправные деревянные подкладки. ГПМ установлен на все выносные опоры, на твердой ровной поверхности, на безопасном расстоянии от ЛЭП, коммуникаций, траншей, колодцев и пр.	
15.	На всех стропках имеются бирки с указанием их №, марки и грузоподъемности. Крюки снабжены защелками. На месте производства грузоподъемных операций имеются схемы строповки, технологическая карта, ППР (при необходимости)	
16.	Вес груза определен до начала подъема (по документам или расчетным способом) и находится в пределах допустимой грузоподъемности ГПМ	
17.	Скорость ветра в месте работы крана контролируется, не допускается работа крана при превышении паспортных значений по скорости ветра	
18.	Все члены бригады применяют необходимые СИЗ. Стропальщики одеты в сигнальные жилеты	
19.	Путь перемещения груза свободный, не проходит над другими рабочими местами	
20.	На видном месте имеется информация о заводском №, дате следующего ПТО	
21.	Система безопасности (ограничитель грузоподъемности) в исправном состоянии (проверка из кабины крана)	
22.	Для направления груза стропальщиками используются оттяжки/крюки	
23.	Между машинистом крана и стропальщиком (сигнальщиком) имеется прямая (визуальная, радио) связь. Жесты, методы коммуникации при выполнении подъемов определены	
24.	Место производства грузоподъемных операций достаточно освещено	
25.	Оформлен наряд-допуск для работы крана вблизи ЛЭП (при проведении работ в охранной зоне ЛЭП – 30 м)	
26.	Соответствие грузоподъемности съемных грузозахватных приспособлений массе поднимаемого груза	
27.	Наличие бирки (клейма) на съемных грузозахватных приспособлениях	
28.	Наличие предохранительных замков на крюках съемных грузозахватных приспособлений	
29.	Отсутствие узлов, порезов, обрывов нитей стропов из синтетических лент на текстильной основе, повреждения лент от воздействия химических веществ	
30.	Проведение погрузочно-разгрузочных работ с помощью грузоподъемной машины, в случае отсутствия данных по массе и центру тяжести поднимаемого груза под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ	
31.	Наличие письменного разрешения владельца линии электропередачи при проведении погрузочно-разгрузочных работы в охранной зоне линии электропередачи	
32.	Наличие наряда-допуска и лица, ответственного за безопасное производство работ при установке и работе кранов стрелового типа в охранной зоне линии электропередачи или на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи	
33.	Наличие схем строповки, графических изображений способов строповки на месте производства работ, либо у работников, производящих работы	
34.	Погрузка и разгрузка грузов, на которые не разработаны схемы строповки, под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ	
35.	Наличие подкладок и прокладок, предотвращающих повреждение грузозахватных устройств при погрузке и разгрузке грузов, имеющих острые и режущие кромки и углы	
36.	Применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа в случае загрязнения воздуха рабочей зоны при погрузке и разгрузке сыпучих грузов	
37.	Наличие трапов или настилов с перилами по всему пути передвижения и удерживающей или страховочной привязи для перехода работников по сыпучему	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
	грузу, имеющему большую текучесть и способность засасывания	
38.	Отсутствие работников на контейнере или внутри контейнера во время его подъема, опускания или перемещения, а также на рядом расположенных контейнерах	
39.	Соответствие мест размещения грузов, размеров проходов и проездов технологическим картам	
40.	Размещение грузов на расстоянии не менее 1,0 м от стен, колонн, перекрытий зданий, 0,5 м от светильников	
41.	Наличие подкладок под крупногабаритными и тяжеловесными грузами	
42.	Наличие систем безопасности у лестниц или скоб, применяемых для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м	
43.	Соответствие грузоподъемности съемных грузозахватных приспособлений массе поднимаемого груза	
44.	Другие вопросы	
Чек – лист № 10. Строительные леса		
1.	Возведение/демонтаж и изменения в конструкцию строительных лесов должны производить только обученные, квалифицированные имеющие лицензию специалисты.	
2.	Леса высотой более 2 метров должны иметь следующую обязательную конструкцию:	
3.	Проведена проверка лесов в последние 10 дней ответственным лицом (отметка в	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
	журнале и бирке лесов). В местах доступа на леса (возле каждой лестницы) вывешены соответствующие предупредительные знаки (ярлыки/бирки)	
4.	Строительные леса правильно установлены (не загромождают пешеходные дорожки, аварийное оборудование, приводы задвижек)	
5.	Опоры лесов, деревянные подложки и опорные пластины надежно установлены на устойчивую и ровную поверхность	
6.	Расстояние между опорами лесов не более 3-х метров	
7.	Элементы лесов (трубы, болты, скобы, хомуты, опоры, связи, муфты, подложки, опорные пластины) в хорошем состоянии. Отсутствуют следы коррозии и повреждений на этих элементах строительных лесов	
8.	Высота верхних перил составляет не менее 1,1 м	
9.	Леса применяются по назначению (для доступа или как опорная конструкция)	
10.	Настил/настильные доски в хорошем состоянии, без трещин, без зазоров, достаточной толщины, надежно закреплены	
11.	Поверхность рабочего настила сплошная, отсутствуют незакрытые проемы. Зазоры между настилами не превышают 5 мм.	
12.	На лесах установлены бортовые доски по всему периметру рабочей площадки высотой не менее 0,15 м.	
13.	Все ли горизонтальные и поперечные связи (ригель, узловые диагонали) надежно закреплены, отсутствуют деформации	
14.	Все инструменты, оборудование и предметы, которые могут упасть, закреплены надежным образом. Для подъема/спуска инструментов, оборудования используются веревки, сумки	
15.	Предприняты ли меры защиты лесов от движения автотранспорта и другого передвижного оборудования (установлены ли барьеры, сигнальные ленты, предупреждающие знаки)	
16.	Леса выше 4 м допущены к эксплуатации комиссией с составлением акта	
17.	Лестницы, применяемые для доступа к работам на высоте, не имеют дефектов, с отметками инв. №, принадлежности участку, даты следующего испытания	
18.	Верхние концы лестниц надежно закреплены за строительные конструкции (в т.ч. конструкции лесов)	
19.	Выступает ли лестница на один метр над рабочей площадкой	
20.	На нижних концах приставных лестниц и стремянок имеются оковки с острыми наконечниками для установки на земле (или резиновые башмаки – при работе на гладких поверхностях)	
21.	Зона возможного падения инструментов/оборудования ограждена, выставлены предупреждающие знаки	
22.	Имеются ли в местах подъема на леса плакаты с указанием величин допускаемых нагрузок, схемы эвакуации работников в случае возникновения ЧС	
23.	Колесики на передвижных лесах заблокированы или закрыты, все опоры выставлены, зафиксированы	
24.	Металлические леса заземлены	
25.	Лицо, назначенное ответственным за безопасную организацию работ на высоте, осматривает леса не реже 1 раза в 10 рабочих смен и делает отметку в журнале осмотра лесов и в бирке лесов. Производитель работ (бригадир) осматривает леса перед началом работ каждой рабочей смены.	
26.	Запрещается использовать монтажные пояса либо страховочные ремни без плечевых лямок. Так как в случае падения это может привести к серьезным повреждениям внутренних органов.	
27.	Проведена проверка лесов в последние 10 дней ответственным лицом (отметка в журнале и бирке лесов). В местах доступа на леса (возле каждой лестницы) вывешены соответствующие предупредительные знаки (ярлыки/бирки)	
28.	Строительные леса правильно установлены (не загромождают пешеходные дорожки, аварийное оборудование, приводы задвижек)	
29.	Опоры лесов, деревянные подложки и опорные пластины надежно установлены на устойчивую и ровную поверхность	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
30.	Расстояние между опорами лесов не более 3-х метров	
31.	Элементы лесов (трубы, болты, скобы, хомуты, опоры, связи, муфты, подложки, опорные пластины) в хорошем состоянии. Отсутствуют следы коррозии и повреждений на этих элементах строительных лесов	
32.	Высота верхних перил составляет не менее 1,1 м	
33.	Леса применяются по назначению (для доступа или как опорная конструкция)	
34.	Настил/настильные доски в хорошем состоянии, без трещин, без зазоров, достаточной толщины, надежно закреплены	
35.	Поверхность рабочего настила сплошная, отсутствуют незакрытые проемы. Зазоры между настилами не превышают 5 мм	
36.	На лесах установлены бортовые доски по всему периметру рабочей площадки высотой не менее 0,15 м	
37.	Все ли горизонтальные и поперечные связи (ригель, узловые диагонали) надежно закреплены, отсутствуют деформации	
38.	Все инструменты, оборудование и предметы, которые могут упасть, закреплены надежным образом. Для подъема/спуска инструментов, оборудования используются веревки, сумки	
39.	Предприняты ли меры защиты лесов от движения автотранспорта и другого передвижного оборудования (установлены ли барьеры, сигнальные ленты, предупреждающие знаки)	
40.	Леса выше 4 м допущены к эксплуатации комиссией с составлением акта	
41.	Лестницы, применяемые для доступа к работам на высоте, не имеют дефектов, с отметками инв. №, принадлежности участку, даты следующего испытания	
42.	Верхние концы лестниц надежно закреплены за строительные конструкции (в т.ч. Конструкции лесов)	
43.	Выступает ли лестница на один метр над рабочей площадкой	
44.	На нижних концах приставных лестниц и стремянок имеются оковки с острыми наконечниками для установки на земле (или резиновые башмаки – при работе на гладких поверхностях)	
45.	Зона возможного падения инструментов/оборудования ограждена, выставлены предупреждающие знаки	
46.	Имеются ли в местах подъема на леса плакаты с указанием величин допускаемых нагрузок, схемы эвакуации работников в случае возникновения ЧС	
47.	Колесики на передвижных лесах заблокированы или закрыты, все опоры выставлены, зафиксированы	
48.	Металлические леса заземлены	
Чек – лист № 11. Производство работ с применением лестниц		
1.	Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода работников между отдельными ярусами здания или для выполнения работ, не требующих от работника упора в строительные конструкции здания. При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается:	
2.	Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров	
3.	Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку	
4.	Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент.	
5.	Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:	
6.	над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами	
	с использованием электрического и пневматического инструмента, строительномонтажных пистолетов	
	при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ;	
	при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей	
7.	Лестницы не имеют дефектов, с отметками инв. №, принадлежности участку, даты следующего испытания. Срок испытания не истек	
8.	Отсутствуют видимые повреждения лестниц	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
9.	Лестницы правильно установлены и закреплены	
10.	Лестница выступает более чем на один метр над рабочей площадкой, если нет соответствующих поручней или опор	
11.	Лестница стоит под правильным ли углом (не более 60°)	
12.	Осуществляется ли спуск/подъем соответствующим образом «контакт трех точек опоры»	
13.	Для подъема/спуска инструментов, оборудования используются веревки, сумки	
14.	На нижних концах приставных лестниц и стремянок имеются оковки с острыми наконечниками для установки на земле (или резиновые башмаки – при работе на гладких поверхностях)	
15.	При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции)	
Чек – лист № 12. Производство работ с применением автогидроподъемников		
1.	Не допускается применение подъемника, не прошедшего освидетельствование, с неисправными приборами безопасности; уклон подъемника перед началом работ не должен превышать 3°; зона проведения работ ограждается с установкой знаков безопасности	
2.	Запрещается применение при ветре, скорость которого превышает 10 м/с, плохой видимости	
3.	Подъем и транспортировка людей должны производиться под контролем (в присутствии) лица, ответственного за безопасное производство работ	
4.	Люльки, предохранительные защелки и другие несущие элементы должны быть проверены перед каждым использованием	
5.	Между оператором и людьми в люльке должна быть обеспечена постоянная двусторонняя радио- или телефонная связь	
6.	Зоны начала подъема и опускания люльки должны быть свободны от любых посторонних предметов	
7.	Страховочные пояса людей, находящихся в люльке, должны быть постоянно закреплены за соответствующие точки крепления в люльке	
8.	Во время перемещения люльки находящиеся в ней инструменты и материалы должны быть надежно закреплены	
9.	Входить и выходить из люльки разрешено только через посадочные площадки при полной остановке подъемника в положении «посадка»; при работе подъемника вход в люльку должен быть заперт	
10.	АГП технически исправен, не имеет внешних повреждений, штатно укомплектован. АГП установлен на твердой ровной поверхности, на безопасном расстоянии от ЛЭП, коммуникаций, траншей, колодцев и пр.	
11.	Выдвижные опоры полностью выдвинуты до начала подъема люльки (рабочей платформы), подложены опорные подушки	
12.	Масса людей, инструмента и материалов, находящихся в люльке (на рабочей платформе), не превышает грузоподъемности, предусмотренной паспортом	
13.	Путевой лист в наличии и правильно оформлен? Есть отметка о прохождении машинистом медосмотра	
14.	Проведены частичное и полное технические освидетельствования АГП	
15.	При установке подъемника около здания, штабеля или строения расстояние между ними и поворотной платформой составляет не менее 1 м.	
16.	Машинист АГП находится возле органов управления во время нахождения работников в люльке (на рабочей платформе)	
17.	Из люльки (с рабочей платформы) убраны все посторонние предметы	
18.	При работе АГП в охранной зоне действующей воздушной ЛЭП оформлено разрешение, ОВР присутствует на месте работ	
19.	Использует ли работник внутри люльки страховочную привязь, закрепленную к элементу конструкции люльки	
20.	Машинист (оператор АГП) обучен и компетентен по вопросам работы с	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
	используемым АГПи имеет соответствующее удостоверение?	
21.	Надстройка АГП укомплектована в соответствии с требованиями законодательства и эксплуатационной документации	
Чек – лист № 13. Оборудование, работающее под избыточным давлением		
1.	Виды оборудования, работающего под давлением: водогрейный котел Баллоны высокого давления; воздушный компрессор; сосуды (баллоны) высокого давления стальные, объем 500 литров.	
2.	Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации сосуды, работающие под давлением, в зависимости от назначения должны быть оснащены:	
	запорной или запорно-регулирующей арматурой;	
	приборами для измерения давления;	
	приборами для измерения температуры;	
	предохранительными устройствами;	
	указателями уровня жидкости	
3.	Газовые баллоны необходимо хранить в вертикальном положении в проветриваемом помещении или под навесом, защищать от воздействия прямых солнечных лучей и осадков	
4.	Баллоны не должны храниться на расстоянии менее 1 м от радиаторов отопления и ближе 5 м от открытого огня	
5.	Нельзя переносить баллоны на плечах или руками в обхват	
6.	Эксплуатировать можно только исправные баллоны	
7.	Баллоны надо устанавливать вертикально на штатном месте проведения работ и надежно закреплять для предохранения от падения	
8.	Приказы в наличии (ответственные за производственный контроль, безопасную эксплуатацию, исправное состояние)	
9.	Инструкции по эксплуатации, а также для ответственных лиц и работников имеются	
10.	Персонал прошел проверку знаний и аттестацию по эксплуатации сосудов	
11.	Имеются и ведутся журналы, паспорта-формуляры	
12.	Автоматика, сигнализация и защиты в исправном состоянии	
13.	Участки элементов котлов и трубопроводов с повышенной температурой поверхности покрыты тепловой изоляцией; изоляция исправна	
14.	Манометры соответствуют требованиям ФНП (шкала, указатель рабочего давления, установка – высота, диаметр)	
15.	На маховиках арматуры нанесены обозначения направления вращения при открывании и закрывании арматуры	
16.	Обеспечен своевременный ремонт по утвержденному графику планово-предупредительно- го ремонта с применением системы выдачи НД	
17.	В наличии технологическая схема	
18.	На арматуре нанесены номера согласно технологическим схемам, а также указатели направления вращения штурвала	
19.	Окраска, условные обозначения соответствуют ФРП	
20.	Котельное оборудование (свыше 0,07 Мпа и выше 115 °с), включая передвижные паропро- изводящие установки на автошасси, соответствует ФНП, имеет заводской паспорт с отметкой о ПТО	
21.	Эксплуатация баллонов	
22.	Размещение баллонов соответствует ФНП (при хранении, транспортировке и использовании)	
23.	Баллоны укомплектованы (в наличии вентили, башмаки, колпаки). Прокладки для защиты от ударов при перевозке без клетки. Предусмотрена защита от действия солнечных лучей	
24.	Баллоны вместимостью более 100 л оснащены предохранительными клапанами	
25.	На верхней сферической части баллона нанесены и отчетливо видны данные (дата проведения; клеймо организации, проводившей техническое	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
	освидетельствование; максимальное разрешенное давление; масса пустого баллона и т.д.)	
26.	Баллоны имеют соответствующую окраску и надписи	
27.	Осмотр (наличие коррозии, трещин, вмятин и других повреждений) и освидетельствование баллонов производится своевременно	
28.	Другие вопросы	
Чек – лист № 14. Проверка мест проживания, офисных помещений вахтовых (сменных) городков		
1.	В вахтовых (сменных) городках запрещается:	
2.	Употреблять, продавать, хранить продукцию, содержащую алкоголь и наркотические вещества	
3.	Хранить огнестрельное и газовое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества	
4.	Куриль во всех помещениях	
5.	Проходить в жилое помещение в рабочей обуви, грязной одежде	
6.	Хранить грязную, замазученную спецодежду в жилых комнатах	
7.	Заселять в комнаты посторонних лиц, передавать им ключи от комнат	
8.	Принимать, хранить пищевые продукты вне установленных для этого мест	
9.	Хранить сверх установленных сроков продукты питания	
10.	Содержать домашних животных	
11.	Производить перепланировку и переоборудование помещений	
12.	Пользоваться электроприборами кустарного изготовления	
13.	Оставлять без присмотра включенные в сеть фумигаторы	
14.	Складировать в местах проживания громоздкие вещи, запчасти, аппаратуру и т.п.	
15.	Хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества	
16.	Уборка производится качественно в соответствии с графиком, находящимся в помещении	
17.	Оборудование душевых кабин и туалетов исправно	
18.	Шторки имеются в каждой отдельной душевой кабинке. Решетки, коврики имеются, исправны, своевременно обрабатываются	
19.	Для уборки душевых и туалетов имеется и используется отдельный промаркированный инвентарь	
20.	Уборка и дезинфекция душевых кабин, раковин и туалетов производится качественно	
21.	В зданиях имеются сушильные комнаты. Соответствуют пожарным нормам. Оборудование исправно	
22.	Все комнаты оснащены освещением и вентиляцией/кондиционированием. Оборудование исправно	
23.	В коридорах имеется наглядная агитация, телефоны вызова аварийных служб, планы эвакуации	
24.	В каждой комнате общежития имеется план эвакуации, инструкция по мерам безопасности при проживании	
25.	На видных местах расположены и обозначены аптечки для оказания первой помощи	
26.	В каждом туалете имеется туалетная бумага, мыло, бумажные полотенца	
27.	Огнетушители находятся в штатных местах. Исправны	
28.	Прием пищи, хранение продуктов питания осуществляется в специально отведенных местах. Просроченные продукты не выявлены	
Чек – лист № 15. Блокировка/маркировка (loto).		
Работы по ремонту и обслуживанию оборудования, находящегося под воздействием энергии любого рода (электрической, термической, гидравлической, пневматической, механической и т.д.), должны проводиться при соблюдении следующих условий:		
1.	Все источники энергии идентифицированы	
2.	Идентифицированная энергия изолирована, давление сброшено	
3.	Обеспечена соответствующая блокировка с предупредительными табличками в точках отключения, проведена проверка (тест) надежности отключения	
4.	Организована периодическая проверка надежности отключения энергии	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
5.	При необходимости должна быть использована система двойной блокировки оборудования	
6.	Проверочный лист к НД «изоляция/блокировка/маркировка источников опасной энергии при работе на механо – технологическом оборудовании» в наличии и подписан	
7.	В точках изоляции установлены замки, вывешены плакаты/ярлыки в соответствии со схемой отключения	
8.	На ярлыке/плакате указана необходимая информация	
9.	К НД приложены технологические схемы	
10.	Точки отключений расположены в местах, обозначенных на схеме или в НД	
11.	Изолирующее оборудование рассчитано на надлежащую блокировку данного источника энергии	
12.	Ключи на контроле у оперативного персонала и у рабочей бригады в случае необходимости использования системы двойной блокировки оборудования	
13.	Проведена проверка (тест) надежности отключения и проверка отсутствия остаточной (накопленной) энергии	
14.	Соблюдаются ли условия и меры контроля, указанные в соответствующем наряде-допуске	
15.	Альтернативная защита определена в случае долгосрочного отключения основных систем защиты	
16.	Установлены ли ограждения и предупредительные знаки на месте проведения работ	
17.	Все работники бригады осведомлены об отключениях и опасных факторах на рабочем месте	
18.	Знают ли работники жизненно важное правило «до начала производства работ убедитесь, что источники энергии изолированы с обеспечением соответствующей блокировки»	
19.	Возобновление подачи энергии/снятие изоляции источника опасной энергии	
20.	Весь персонал, подверженный воздействию источника энергии, оповещен о готовности оборудования к возобновлению подачи энергии	
21.	Устройства изоляции сняты, точки изоляции восстановлены на местах	
22.	Получено подтверждение владельца оборудования, что оно готово к вводу в эксплуатацию	
23.	Другие вопросы	
Чек – лист № 16. Использование химических веществ		
1.	Емкость с химическим веществом снабжена этикеткой (надписью) с указанием наименования хранящегося вещества. Целостность тары визуально подтверждается	
2.	На месте проведения работ имеется паспорт безопасности химического вещества	
3.	Меры безопасности, указанные в паспорте безопасности, учтены при выполнении работ. Персонал, участвующий в работе, ознакомлен с указанными мерами безопасности	
4.	Запас химического вещества на месте проведения работ в количестве не более требуемого для выполнения работ в рамках смены	
5.	Обеспечено наличие поддонов, целостность поддонов визуально подтверждается	
6.	СИЗОД (если требуется) в наличии на рабочем месте и имеет маркировку для защиты от химического вещества, которое применяется при производстве работ	
7.	Персонал, задействованный в проведении работ, ознакомлен с мероприятиями по сбору и устранению разливов химических веществ/нефтепродуктов	
8.	На месте производства работ имеется в наличии комплект для сбора и устранения разливов химических веществ. Содержимое комплекта соответствует приложенному инвентарному листу	
9.	Персонал в полном объеме обеспечен исправной спецодеждой, спецобувью, СИЗ, необходимыми для выполнения указанных видов работ в соответствии с предъявляемыми требованиями и паспортом безопасности вещества	
10.	Квалификация персонала, участвующего в проведении работ, подтверждена	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
11.	Обеспечено наличие первичных средств пожаротушения, аварийного и защитного оборудования (при хранении горючих хим. Веществ и хим. Реагентов)	
12.	Температура хранения химических веществ (проверьте требования к хранению в паспорте безопасности) в допустимых пределах	
13.	Совместимость различных химических веществ при хранении не нарушена	
14.	Отсутствуют видимые следы разливов в местах хранения и применения химических веществ	
15.	Средство для промывки глаз доступно на месте работ, целостность тары не нарушена, срок годности не просрочен	
16.	Условия хранения средства для промывки глаз не нарушены (проверьте требования к хранению в паспорте безопасности либо на этикетке средства)	
17.	Имеются ли соответствующие знаки безопасности, в том числе по применению сиз в местах хранения химических веществ	
18.	В местах хранения химических веществ используется вторичная система защиты для емкостей (поддоны)	
19.	Имеется в наличии инструкция при работе с хим. веществами. В инструкции по охране труда по профессиям работников, деятельность которых связана с обращением с хим. веществами, внесены соответствующие требования безопасности	
20.	Химические вещества с истекшим сроком хранения не выявлены	
21.	Емкость с химическим веществом снабжена этикеткой (надписью) с указанием наименования хранящегося вещества. Целостность тары визуально подтверждается	
22.	На месте проведения работ имеется паспорт безопасности химического вещества	
23.	Меры безопасности, указанные в паспорте безопасности, учтены при выполнении работ. Персонал, участвующий в работе, ознакомлен с указанными мерами безопасности	
24.	Запас химического вещества на месте проведения работ в количестве не более требуемого для выполнения работ в рамках смены	
25.	Обеспечено наличие поддонов, целостность поддонов визуально подтверждается	
26.	СИЗОД (если требуется) в наличии на рабочем месте и имеет маркировку для защиты от химического вещества, которое применяется при производстве работ	
27.	Персонал, задействованный в проведении работ, ознакомлен с мероприятиями по сбору и устранению разливов химических веществ/нефтепродуктов	
28.	На месте производства работ имеется в наличии комплект для сбора и устранения разливов химических веществ. Содержимое комплекта соответствует приложенному инвентарному листу	
29.	Персонал в полном объеме обеспечен исправной спецодеждой, спецобувью, СИЗ, необходимыми для выполнения указанных видов работ в соответствии с предъявляемыми требованиями и паспортом безопасности вещества	
30.	Квалификация персонала, участвующего в проведении работ, подтверждена	
31.	Обеспечено наличие первичных средств пожаротушения, аварийного и защитного оборудования (при хранении горючих хим. веществ и хим. реагентов)	
32.	Температура хранения химических веществ (проверьте требования к хранению в паспорте безопасности) в допустимых пределах	
33.	Совместимость различных химических веществ при хранении не нарушена	
34.	Отсутствуют видимые следы разливов в местах хранения и применения химических веществ	
35.	Средство для промывки глаз доступно на месте работ, целостность тары не нарушена, срок годности не просрочен	
36.	Условия хранения средства для промывки глаз не нарушены (проверьте требования к хранению в паспорте безопасности либо на этикетке средства)	
37.	Имеются ли соответствующие знаки безопасности, в том числе по применению сиз в местах хранения химических веществ	
38.	В местах хранения химических веществ используется вторичная система защиты	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
	для емкостей (поддоны)	
39.	Другие вопросы	
Чек – лист № 17. Эффективность целевого инструктажа		
1.	В инструктаже должны принимать участие все участники рабочей бригады. Работник, не прошедший инструктаж, к работе не допускается	
2.	Следует излагать материал простым, понятным для работников, языком и избегать сложной, специальной терминологии, жаргона	
3.	Выполняли ли вы подобное задание прежде	
4.	Какие опасные факторы могут возникнуть при выполнении данного задания	
5.	Как выполнить это задание безопасно	
6.	У всех ли в наличии необходимое оборудование, инструменты и сиз, требуемые для выполнения данной работы	
7.	Следует вовлекать в обсуждение всех работников. Поощрять участие. Посредством опроса убедиться, что все работники усвоили информацию	
8.	В ходе целевого инструктажа учтена:	
	рабочая среда (шум, проведение работ в газоопасной зоне, вблизи электрооборудования, в районе передвижения тяжелой техники, при неблагоприятных погодных условиях и т.д.)	
	вид выполняемой работы (огневые, работы в замкнутом пространстве, земляные, перемещение грузов вручную и т.д.)	
	человеческий фактор (утомление, стресс, график работы, новые работники и т.д.)	
	использование химических веществ (ссылаться на паспорт безопасности вещества, инструкцию работы с опасными веществами и т.д.)	
	особо подчеркнуто, что работник обязан принимать меры (использовать право на приостановку работ) при виде небезопасного поведения или опасных ситуаций	
9.	Соответствует ли тема для обсуждения проводимым работам	
10.	Весь ли персонал принимает участие в инструктаже	
11.	В ходе инструктажа обсуждались поэтапное выполнение планируемых работ, опасные факторы и меры контроля	
12.	Определены обязанности каждого работника	
13.	Проводилась наглядная демонстрация (например, показаны точки механического, электрического отключения и даны разъяснения их назначения)	
14.	ОВР оценил осведомленность работников перед началом работ (посредством опроса ОВР, что все работники поняли информацию)	
15.	Инструктаж проводится с работниками в форме диалога	
16.	Инструктаж проводится непосредственно на месте производства работ	
17.	Понимают ли рабочие все опасные факторы и меры контроля (опрос членов бригады)	
18.	Обеспечен ли персонал необходимыми сиз, инструментами, средствами для защиты органов дыхания	
19.	Были ли учтены одновременно выполняемые работы	
20.	ОВР обсуждал безопасное применение опасных химических веществ	
21.	ОВР провел опрос работников о состоянии (состояние здоровья, утомление, стресс)	
22.	Доведены ли до работника права и обязанности принимать меры (использовать право на приостановку работ) при виде небезопасного поведения или опасных ситуаций	
23.	Работники осведомлены о действиях, которые необходимо предпринять в случае чрезвычайной ситуации	
24.	Работники знают требования жизненно важных правил	
25.	Работники знают порядок передвижения по месту производства работ	
26.	Целевой инструктаж водителям и машинистам ТС проведен	
27.	Другие вопросы	
Чек – лист № 18. При производстве работ на железнодорожных путях		
1.	Проведение целевого инструктажа перед выполнением работ	
2.	Наличие достаточного количества сигналистов	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
3.	Наличие знаков ограждения, соблюдение порядка ограждения места работы	
4.	Соблюдение работниками при производстве работ требований безопасности труда, установленных технологическими процессами	
5.	Достаточность и правильность предусмотренных мер, обеспечивающих безопасность выполнения работ, качественный и количественный состав бригады, квалификация производителя работ, ответственного руководителя и членов бригады	
6.	Организация безопасного ведения работ, надзор во время работы	
7.	Наличие, достаточность, исправность и пригодность, сигнальных принадлежностей и других приспособлений	
8.	Правильность проведения работы в соответствии с технологической картой/процессом, полнота изложения в технологической карте требований безопасности труда	
9.	Соответствие состава бригады, указанного в технологической карте/процессе	
10.	При выполнении работ с использованием подъемных механизмов наличие у ответственного за безопасное производство работ, стропальщиков, машинистов ССПС (помощников машиниста ССПС) документов, подтверждающих их права для работы с подъемными механизмами	
11.	Соблюдение порядка ограждения места работы	
12.	Своевременность оповещения лиц, работающих на станционных путях, о приближении подвижного состава, схода с путей, а также снятия с пути оборудования	
13.	Соблюдение требований безопасности при нахождении на железнодорожных путях	
14.	Соблюдение требований безопасности при проведении работ на высоте	
15.	Отсутствие у ответственного руководителя, производителя работ, членов бригады признаков алкогольного или наркотического опьянения, психофизиологическое состояние членов бригады	
16.	Нарушения требований пожарной безопасности	
17.	Применение спецодежды и спецобуви	
18.	Наличие удостоверений по охране труда и электробезопасности, актуальность проверки знаний	
19.	Нарушение трудовой дисциплины	
20.	Прочие	
Чек – лист № 19. Проверка локомотивов, локомотивных бригад		
21.	Наличие спецодежды/спецобуви/СИЗ (в т.ч. сигнального жилета) у работников локомотивных бригад	
22.	Наличие у работников локомотивных бригад удостоверения по электробезопасности и предупредительного талона по охране труда	
23.	Наличие и исправность инструмента на локомотиве	
24.	Наличие сигнальных принадлежностей	
25.	Наличие и исправность первичных средств пожаротушения	
26.	Наличие и исправность пожарной сигнализации (систем пожаротушения)	
27.	Наличие запасной лампы прожекторного фонаря	
28.	Наличие и исправность средств защиты от поражения электрическим током (диэлектрические перчатки, заземляющие штанги)	
29.	Наличие на пульте управления и в машинном/дизельном отделении знаков безопасности и предупреждающих надписей об опасности поражения электрическим током	
30.	Наличие и исправность блокировок безопасности пульта управления и высоковольтной камеры	
31.	Проведение машинистом локомотива ежесменного контроля КСОТ-П (с записью в ТУ-152)	
Чек – лист № 20. Производство работ при обслуживании и ремонте контактной сети		
1.	Наличие наряда-допуска на производство работ, в том числе при выполнении работ в опасном месте – красной полосы по диагонали и номера	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
	технологической карты на подготовку места работы, распоряжения на проводимую работу или оформление работы в порядке текущей эксплуатации, при выполнении работ по аварийной заявке – номер приказа энергодиспетчера	
2.	Достаточность и правильность предусмотренных мер, обеспечивающих безопасность выполнения работ, качественный и количественный состав бригады, квалификацию производителя работ, ответственного руководителя, допускающего и членов бригады, границу зоны, места работы и условия ее выполнения, достаточность переключений коммутационных аппаратов, количество и место установки переносных заземлений, дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности работ	
3.	Правильность выполнения всех указанных в наряде мер, обеспечивающих безопасность работников	
4.	Организация безопасного ведения работ, надзора во время работы	
5.	Наличие, достаточность, исправность и пригодность защитных средств, сигнальных принадлежностей, монтажных и других приспособлений	
6.	Наличие ссылки в наряде на карту технологического процесса (проект производства работ) и правильность проведения работы в соответствии с ней, полнота изложения в указанных документах требований безопасности труда	
7.	Соответствие фактического состава бригады указанному в наряде	
8.	Оформление оперативного журнала, бланков переключений, разрешений на производство работы	
9.	Наличие у членов бригады удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках, предупредительных талонов по охране труда. При выполнении работ с использованием подъемных сооружений – наличие у ответственного за безопасное производство работ, стропальщиков, машинистов автотрисы (помощников машиниста автотрисы), машинистов крановых установок и подъемников документов, подтверждающих их права для работы с подъемными сооружениями	
10.	Наличие у производителя работ выписки из расписания движения поездов (при выполнении работы с изолирующей съёмной вышки), карты технологического процесса подготовки работы в опасном месте (при выполнении работы в опасном месте), карточки места повышенного внимания на кривых участках пути (при выполнении работы с изолирующей съёмной вышки в местах повышенного внимания)	
11.	Качество целевого инструктажа (путем опроса членов бригады, прослушивания диктофонных записей и записей камеры видеонаблюдения)	
12.	Прохождение предрейсового медицинского осмотра водителями транспортных средств и машинистами подвижного состава	
13.	Соблюдение порядка ограждения места работы на контактной сети при работе с изолирующих съёмных вышек и изолирующих лестниц, а также рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей на тяговых подстанциях	
14.	Своевременность оповещения лиц, работающих на станционных путях, о приближении подвижного состава, схода с путей, а также снятия изолирующей съёмной вышки	
15.	Обеспеченность и соблюдение порядка применения работниками спецодежды, спецобуви, ее состояние, использование комплектов для защиты от воздействия термических рисков электрической дуги, наведенного напряжения	
16.	Наличие аптечки для оказания первой помощи	
17.	Сроки испытаний, соответствие напряжению электроустановки или механической нагрузке защитных средств и правильность их применения	
18.	Соблюдение требований безопасности при нахождении на железнодорожных путях	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
19.	Соблюдение требований безопасности при проведении работ на высоте	
20.	Отсутствие у ответственного руководителя, производителя работ, членов бригады признаков алкогольного или наркотического опьянения, психофизиологическое состояние членов бригады	
При проверке работы дежурного энергодиспетчера контролируется:		
21.	Оформление суточной ведомости, оперативного журнала	
22.	Прием и регистрация заявок на производство работ	
23.	Наличие выданного предупреждения на поезда (при необходимости)	
24.	Осуществление контроля за работой бригад, в том числе на устройствах, находящихся в ведении энергодиспетчера	
25.	Соблюдение требований нормативных документов при организации устранения неисправностей	
26.	Оформление аварийных заявок, приказов на выполнение работ	
27.	Факт проведения энергодиспетчером целевого инструктажа производителю работ при выполнении аварийно-восстановительных работ	
28.	Соблюдение энергодиспетчером регламента переговоров, в том числе принятие доклада от лица, контролирующего переключения (производитель работ или административно-технический персонал с правами оперативно-ремонтного персонала, в зоне эксплуатационной ответственности которого находится данная электроустановка), который принимает участие в подготовке рабочего места и сборке схемы	
29.	Оформление энергодиспетчером записи в суточной ведомости о месте, содержании, условиях выполнения, времени начала и окончания работ, выполняемых по наряду (всех работ, в том числе в электроустановках, находящихся в ведении энергодиспетчера), по распоряжению (работ в электроустановках напряжением до и выше 1000 В и работ, связанных с выходом на железнодорожный путь).	
Чек – лист № 21. Содержание сооружений, рабочих мест (зон), территорий станции, маршрутов служебных и технологических проходов, служебных и санитарно бытовых помещений		
1.	Наличие предупреждающей окраски и предупреждающих знаков «Осторожно! Негабаритное место» в негабаритных местах	
2.	Содержание в чистоте и порядке, очистка от мусора и снега, отсутствие загромождения складированными материалами и конструкциями проездов, проходов на территории железнодорожных станций (далее – станция), проходов к рабочим местам. Своевременность очистки от снега и наледи и посыпки песком (мелким шлаком) в зимнее время рабочих мест (зон), маршрутов служебного прохода и проездов на территории станции, очистки от травянистой и кустарниковой растительности, препятствующей движению (в летнее время)	
3.	Наличие барьера у здания расположенного на расстоянии менее 3 м от оси пути длиной 3 м и высотой 1 м (когда дверь направлена вдоль пути). Наличие барьера у здания расположенного на расстоянии от 3 м до 8 м от оси пути если выход прямо в сторону рельсовой колеи длиной 5 м и высотой 1 м	
4.	Очистка от мусора и плотное закрытие сверху устройств для отвода воды в междупутьях и в местах перехода людей, желобов для гибких тяг и других устройств СЦБ	
5.	Своевременная очистка от снега и наледи работниками балансодержателя зданий крыш и карнизов зданий	
6.	Наличие на рабочих местах солнцезащитных устройств типа жалюзи (козырьков, экранов, ставень, карнизов, штор)	
7.	Наличие специальных комнат, мест для приема пищи и оборудование их бытовым шкафом, обеденным столом, холодильником, плитой или СВЧ, чайником (эстетика содержания)	
8.	Наличие на рабочих местах аптечек и инструкции по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим	
9.	Наличие предписывающих знаков «Служебный проход» в начале и конце	

№ п.п.	Наименование проверяемых вопросов	да/нет
	маршрута, а также в местах изменения направления	
10.	Наличие ящиков с закрывающимися крышками для хранения песка (с необходимым запасом песка) окрашенных в чередующие полосы черного и желтого цвета	
11.	Наличие в местах выгрузки снега знаков «Место выгрузки снега», наличие негабаритных мест в местах выгрузки снега, образованных в результате выгрузки снега	
Чек – лист № 22. При нахождении на железнодорожных путях, трудовой и технологической дисциплины при проведении маневровых работ, работ на станции		
1.	Применение работниками в течение всей рабочей смены предусмотренных видов СИЗ (СИЗ должна быть исправна, соответствовать росту и размеру)	
2.	Наличие на сигнальных жилетах работников компании трафаретов указывающих принадлежность работника к региональной дирекции и структурному подразделению	
3.	Доклад работников до начала технологического перерыва в работе руководителю смены о своем местонахождении, и по его окончанию – о готовности к работе	
4.	Отсутствие работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, прохождение предрейсовых медицинских осмотров	
5.	Соблюдение работниками при нахождении на железнодорожных путях требований безопасности	
6.	Соблюдение работниками требований безопасности при производстве маневровой работы	
7.	Наличие на рабочем месте ДСП выписки из приказа начальника эксплуатационного локомотивного депо о закреплении маневровых локомотивов и машинистов локомотивов за станциями или маневровыми районами (оформляется один раз в год с передачей их в адрес начальников станций).	
8.	Соблюдение работниками требований безопасности при закреплении вагонов: работники берут тормозные башмаки за рукоятку; работа по закреплению производится в перчатках (рукавицах); тормозные башмаки хранятся на специальных стеллажах (в ящиках, служебных помещениях, тумбочках); не допускается разбрасывание тормозных башмаков на междупутьях и ж.д. путях; тормозной башмак укладывается на рельс заблаговременно до передачи указания машинисту на движение; лицо, производящее закрепление, отходит на безопасное расстояние не менее 1,5 м от места установки тормозного башмака в противоположную сторону движению локомотива (накатыванию на тормозной башмак), после этого докладывает машинисту локомотива о своем местонахождении и дает указание на накатывание	
9.	Соблюдение работниками требований безопасности при роспуске (сортировке) вагонов с горки, маневровой работы серийными и одиночными толчками	
10.	Соблюдение работниками требований безопасности при обслуживании нецентрализованных стрелочных переводов (в том числе в зимний период)	

Оценка результатов проверки:

БАЛЛ	КЛАССИФИКАЦИЯ БАЛЛОВ	ДЕЙСТВИЯ
5	Все работники понимают требования НД. Опасные факторы определены правильно. Меры контроля применены в полной мере	ПРИЗНАТЬ

Электронная подпись. Подписал: Гогин Д.Л.
№ КРАС НБТ-60/пд от 31.05.2023

4	Работники понимают требования НД. Опасные факторы определены правильно, но знание непосредственных опасных факторов требует улучшений. Большинство мер контроля выполнены	ПОДДЕРЖАТЬ / ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ
3	Работники частично понимают требования НД. Некоторые опасные факторы определены. Некоторые меры контроля выполнены	ПРОВЕСТИ ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
2	Работники не понимают требования НД. Опасные факторы не определены надлежащим образом. Необходимые меры контроля отсутствуют	ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТУ

Начальник отдела охраны труда
службы охраны труда и промышленной безопасности

А.В.Войтенко